Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 01 до 15 март 2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване: няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 23

№ по ред	Мониторинг води	ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ							САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ						
		Брой проби по физико-химични показатели	Брой анализи по физико-химични показатели	От тях с отклонения					Брой проби по микробиологични показатели	Брой анализи по микробиологични показатели	От тях с отклонения				
				Зона на водоснабдяване	Населено място	Показател	Стойност	Норма			Зона на водоснабдяване	Населено място	Показател	Стойност	Норма
Лабораторен контрол на водни проби, постъпили за изследване от дирекция „ОЗ”, отдел „ДЗК”															
3.	Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **Група А**	35	315	„Кольо Мариново“	с. Кольо Мариново	нитрати	74,4	50,0	35	140					
				„Халка бунар“	с. Оризово	нитрати	40,2	50,0							
				„Халка бунар“	с. Опълченец	нитрати	71,8	50,0							
				„Мирово“	с. Мирово	нитрати	106,0	50,0							
				„Мирово“	с. Плодовитово	нитрати	110,0	50,0							

4.	Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **Група Б**	5	375						5	25					
5.	Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени **местни** водоизточници по показатели, включени в мониторинг от гр. А	4	36						4	4					
6.	Брой изследвани проби вода от **минерални** водоизточници								1	7					

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

Ентероколити	-	1
Шигелози	-	0
Вирусен хепатит тип А	-	0
Салмонелози	-	1
Колиентерити	-	1

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качеството на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването

- През периода няма издадени предписания.