Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16.02 до 29.02.2024 г.

№ по ред	Мониторинг води	ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ							САНИТАРНО - МИКРОБИОЛОГИЧНИ						
		Брой проби по физико-химични показа-тели	Брой анализи по физико-химични показа-тели	От тях с отклонения					Брой проби по микробио-логични показатели	Брой анализи по микробио логични показа-тели	От тях с отклонения				
				Зона на водоснабдяване	Населено място	Показател	Стойност	Норма			Зона на водоснабдяване	Населено място	Показател	Стойност	Норма
Лабораторен контрол на водни проби, постъпили за изследване от дирекция ОЗ, отдел ДЗК															
1.	Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **ГРУПА А**	**39**	**294**		с.Оряхо вица	оста-тъчен свобо ден хлор	2,0 mg/l 2,0 mg/l 0,0 mg/l	0,3-0,4 mg/l	**33**	**136**					
2.	Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в **ГРУПА Б**	**5**	**375**						**5**	**25**					

3.	Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени **местни** водоизточници	**6**	**45**						**6**	**6**					
4.	Брой изследвани проби вода от **минерални** водоизточници								**2**	**14**					

Забележка: Отклоненията по т. 1 са от проби, пробонабирани по сигнал